



Modul de comunicare cu subsistemele de gestiune a informațiilor presupune:

- Pornind de la consumator înspre postul de transformare sistemul AMM cuprinde:
 - Contoare cu PLC montate la consumator;
 - Repetoare de semnal care se monteaza la circa 350 de postul trafo;
 - Filtre trecere banda pentru imbunatatirea comunicatiilor;
 - Dataconcentrator montat in postul de transformare alaturi de contor trifazat pentru balanta de energie pe acel post trafo;
 - Serverul de aplicatie care este instalat la sediul CEZ.
- Comunicatia intre contor si dataconcentrator este de tip PLC si foloseste ca si cale de comunicatie reseaua electrica;
- Comunicatia intre dataconcentrator si server se realizeaza prin fibra optica/ GPRS/ GSM.